

**Společenství pro dům
č.p. 827 - 830**

**pan Ivo Pokorný
Bartoňova 827 - 830
530 03 Pardubice**

*Pardubice
29. prosince 2016*

Záznam kontroly požární ochrany

Dne 14.12.2016 provedl Ing. Miroslav Váša - osoba odborně způsobilá v oboru PO - ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o požární ochraně.

Kontrolou byly zjištěny následující závady:

Pro č.p. 827:

- 1) Schodišťový prostor - v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, skříňky, skříně, stolky atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).
- 2) Sklepní prostory - ve společných sklepních prostorech jsou odloženy kartónové krabice, křeslo, koberec, plovoucí podlaha, židle atd. (zvyšuje se požární zatížení uvedených prostorů, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Pro č.p. 828:

- 1) Schodišťový prostor - v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, skříňky, plastová křesla atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).
- 2) Sklepní prostory - ve společných sklepních prostorech je odložena skříňka atd. (zvyšuje se požární zatížení uvedených prostorů, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Pro č.p. 829:

- 1) Schodišťový prostor - v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, skříňky atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).
- 2) Sklepní prostory - ve společných sklepních prostorech je odloženo staré křeslo atd. (zvyšuje se požární zatížení uvedených prostorů, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Pro č.p. 830:

- 1) Schodišťový prostor - v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, skříňe, skříňky, odpadový papír, židle atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).
- 2) Sklepní prostory - ve společných sklepních prostorech jsou odloženy židle, překližka atd. (zvyšuje se požární zatížení uvedených prostorů, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Uvedené závady zvyšují pravděpodobnost vzniku požáru, omezují případný zásah jednotek Hasičského záchranného sboru a znemožňují bezpečnou evakuaci obyvatel z Vašeho bytového objektu.

Uvedené závady odstraňte v termínu do 15.1.2017.

Další kontrola požární ochrany bude provedena v roce 2017.

S pozdravem



Ing. Miroslav Váša
poradce v oboru požární ochrany