

**Společenství pro dům
č.p. 827 - 830**

**Bartoňova 827 - 830
530 03 Pardubice**

*Pardubice
29. prosince 2017*

Záznam kontroly požární ochrany

Dne 13.12.2017 provedl Ing. Miroslav Váša - osoba odborně způsobilá v oboru PO - ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o požární ochraně.

Kontrolou byly zjištěny následující závady:

Pro všechna č.p.:

- 1) Schodišťový prostor - v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, skříňky, skříně, stolky, odpadový papír, židle atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Uvedené závady zvyšují pravděpodobnost vzniku požáru, omezují případný zásah jednotek Hasičského záchranného sboru a znemožňují bezpečnou evakuaci obyvatel z Vašeho bytového objektu.

Uvedené závady odstraňte v termínu do 31.1.2018.

Další kontrola požární ochrany bude provedena v roce 2018.

S pozdravem



Ing. Miroslav Váša
poradce v oboru požární ochrany