

# DOKLAD O KONTROLE A PROVOZUSCHOPNOSTI HASICICH PRISTROJU

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb a průvodní dokumentace výrobce

PROTOKOL č.: 23P180

Vlastník (uživatel) :

Adresa objektu :

Společenství vlastníků domu č.p.827-830 Bartoňova,  
Pardubice

Bartoňova

530 12 Pardubice

IČ : 28814291

DIC:

Ulice,č.p. : Bartoňova 827-830

Obec : Pardubice

| P.č. | typové označení | druh has. přístroje | výrobce has. přístroje | výrobní číslo | umístění has. přístroje | č.p.  | datum provedení k. | výsledek kontroly (údržba, oprava, vyřazení) | * |
|------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------|--|---|
| 1.   | S1,5            | CO                  | K                      | 88 5706521    | str. výtahu             | 827   | 21.03.23           |  | A |
| 2.   | S1,5            | CO                  | K                      | 86 5347032    | str. výtahu             | 828   | 21.03.23           |  | A |
| 3.   | P6F             | P                   | ETS                    | 09 129755     | str. výtahu             | 829   | 21.03.23           |  | A |
| 4.   | 6PiReAl         | P                   | A                      | 12 011537     | str. výtahu             | 830   | 21.03.23           |  | A |
| 5.   | P6P             | P                   | ETS                    | 03            | 1NP sklepy              | 827   | 21.03.23           | starší 20-ti let                             | B |
| 6.   | P6P             | P                   | ETS                    | 03            | 1NP sklepy              | 827-8 | 21.03.23           | starší 20-ti let                             | B |
| 7.   | P6P             | P                   | ETS                    | 03            | 1NP sklepy              | 828   | 21.03.23           | starší 20-ti let                             | B |
| 8.   | P6P             | P                   | ETS                    | 03            | 1NP sklepy              | 829   | 21.03.23           | starší 20-ti let                             | B |
| 9.   | P6P             | P                   | ETS                    | 03            | 1NP sklepy              | 829-0 | 21.03.23           | starší 20-ti let                             | B |
| 10   | P6P             | P                   | ETS                    | 03            | 1NP sklepy              | 830   | 21.03.23           | starší 20-ti let                             | B |
| 11   | P6F             | P                   | HTB                    | 23 34010      | 1NP sklepy              | 827   | 31.03.23           | nový   | A |
| 12   | P6F             | P                   | HTB                    | 23 34111      | 1NP sklepy              | 827-8 | 31.03.23           | nový   | A |
| 13   | P6F             | P                   | HTB                    | 23 34187      | 1NP sklepy              | 828   | 31.03.23           | nový   | A |
| 14   | P6F             | P                   | HTB                    | 23 35411      | 1NP sklepy              | 829   | 31.03.23           | nový   | A |
| 15   | P6F             | P                   | HTB                    | 23 33821      | 1NP sklepy              | 829-0 | 31.03.23           | nový   | A |
| 16   | P6F             | P                   | HTB                    | 23 34082      | 1NP sklepy              | 830   | 31.03.23           | nový   | A |

Vysvětlivky: \* A - PROVOZUSCHOPNÝ  
B - NEPROVOZUSCHOPNÝ

VÝROBCE: K-KODRETA, KV-KOVOSLUŽBA  
T-TEPOSTOP, A-ALBECCO, HTB, ETS- Vítkovice

DRUH : P-práškový, CO- CO<sub>2</sub>, V-vodní

Kontrolu podle právních předpisů,  
normativních požadavků a průvodní  
dokumentace výrobce provedl:  
(vyhláška č.246/2001 Sb §10 odst. 2 )

TESNER MILAN

K Zámečku 122

530 03 Pardubice

tel.: 602 137268

e-mail:tesner.milan@seznam.cz

Zapsaný v OŽU v Pardubicích č.r. 5039

IČ : 48163066

**Příští kontrola: 21.března 2024**

REVIZE, OPRAVY A PRODEJ  
HASICICH PRISTROJU A HYDRANTU  
MILAN TESNER  
K zámečku 122, 530 03 Pardubice

Razítko a podpis



# DOKLAD

o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou  
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb a průvodní dokumentace výrobce

PROTOKOL č.: 23H125

**Objekt (název,druh)** : Bytový dům  
**Stavba - obec , město** : Pardubice  
**- ulice , č.p.** : Bartoňova 827-830  
**Provozovatel** : Společenství vlastníků domu IČ: 28814291  
čp.827-830 Bartoňova, Pardubice  
Bartoňova  
530 12 Pardubice

| P.Č | typ  | č.p. | patro   | umístění hydrantů | množství vody l/s | průtok : | stav vybavení | vyhovuje |
|-----|------|------|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| 1.  | C 52 | 827  | 4-5     | *                 | 2,30              | vyhovuje | Vnad          | ano      |
| 2.  | C 52 | 827  | 3-4     | *                 | 2,48              | vyhovuje |               | ano      |
| 3.  | C 52 | 827  | 1-2     | *                 | 2,82              | vyhovuje |               | ano      |
| 4.  | C 52 | 827  | přízemí | *                 | 3,02              | vyhovuje |               | ano      |
| 5.  | C 52 | 828  | 4-5     | *                 | 2,48              | vyhovuje |               | ano      |
| 6.  | C 52 | 828  | 3-4     | *                 | 2,66              | vyhovuje |               | ano      |
| 7.  | C 52 | 828  | 1-2     | *                 | 2,82              | vyhovuje | Vnad          | ano      |
| 8.  | C 52 | 828  | přízemí | *                 | 3,07              | vyhovuje | Vnad          | ano      |
| 9.  | C 52 | 829  | 4-5     | *                 | 2,36              | vyhovuje | Vnad          | ano      |
| 10. | C 52 | 829  | 3-4     | *                 | 2,54              | vyhovuje |               | ano      |
| 11. | C 52 | 829  | 1-2     | *                 | 2,76              | vyhovuje |               | ano      |
| 12. | C 52 | 829  | přízemí | *                 | 2,97              | vyhovuje |               | ano      |
| 13. | C 52 | 830  | 4-5     | *                 | 2,54              | vyhovuje |               | ano      |
| 14. | C 52 | 830  | 3-4     | *                 | 2,71              | vyhovuje |               | ano      |
| 15. | C 52 | 830  | 1-2     | *                 | 2,87              | vyhovuje |               | ano      |
| 16. | C 52 | 830  | přízemí | *                 | 3,02              | vyhovuje |               | ano      |

**Vysvětlivky** : V - ventil , S - pevná spojka, H - hadice, P - proudnice, nad - nadoraz(doporučena výměna),  
ch - chybí, p - plesnivá, N - nepřístupný hydrant, \*-před kontrolou zaplombován

**CELKOVĚ** : příslušenství hydrantů - vyhovuje  
množství pož. vody - vyhovuje

přetlak v nejméně příznivém místě  
je >0,1MPa (ČSN 730873)

**Kontrola provedena** : 21.03.2023

**Příští kontrola** : 21.března 2024

Kontrolu podle právních předpisů,  
normativních požadavků a průvodní  
dokumentace výrobce provedl:  
(vyhláška č.246/2001 Sb §10 odst. 2 )  
**Tesner Milan**  
K Zámečku 122  
530 03 Pardubice  
tel.: 602 137268  
e-mail:tesner.milan@seznam.cz

Zapsaný v OŽU v Pardubicích č.r. 5039  
IČ : 48163066

REVIZE, OPRÁVY A PRODEJ  
HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ  
MILAN TESNER  
K Zámečku 122, 530 03 Pardubice

razítko a podpis