

DOKLAD O KONTROLE A PROVOZUSCHOPNOSTI HASICÍCH PRÍSTROJU

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb a průvodní dokumentace výrobce

PROTOKOL č.: 23P180

Vlastník (uživatel) :

Adresa objektu :

Společenství vlastníků domu č.p.827-830 Bartoňova,
Pardubice

Bartoňova

530 12 Pardubice

IČ : 28814291

DIC:

Ulice,č.p. : Bartoňova 827-830

Obec : Pardubice

P.č.	typové označení	druh has. přístroje	výrobce has. přístroje	výrobní číslo	umístění has. přístroje	č.p.	datum provedení k.	výsledek kontroly (údržba, oprava, vyřazení)	*
1.	S1,5	CO	K	88 5706521	str. výtahu	827	21.03.23		A
2.	S1,5	CO	K	86 5347032	str. výtahu	828	21.03.23		A
3.	P6F	P	ETS	09 129755	str. výtahu	829	21.03.23		A
4.	6PiReAl	P	A	12 011537	str. výtahu	830	21.03.23		A
5.	P6P	P	ETS	03	1NP sklepy	827	21.03.23	starší 20-ti let	B
6.	P6P	P	ETS	03	1NP sklepy	827-8	21.03.23	starší 20-ti let	B
7.	P6P	P	ETS	03	1NP sklepy	828	21.03.23	starší 20-ti let	B
8.	P6P	P	ETS	03	1NP sklepy	829	21.03.23	starší 20-ti let	B
9.	P6P	P	ETS	03	1NP sklepy	829-0	21.03.23	starší 20-ti let	B
10.	P6P	P	ETS	03	1NP sklepy	830	21.03.23	starší 20-ti let	B
11.	P6F	P	HTB	23 34010	1NP sklepy	827	31.03.23	nový	A
12.	P6F	P	HTB	23 34111	1NP sklepy	827-8	31.03.23	nový	A
13.	P6F	P	HTB	23 34187	1NP sklepy	828	31.03.23	nový	A
14.	P6F	P	HTB	23 35411	1NP sklepy	829	31.03.23	nový	A
15.	P6F	P	HTB	23 33821	1NP sklepy	829-0	31.03.23	nový	A
16.	P6F	P	HTB	23 34082	1NP sklepy	830	31.03.23	nový	A

Vysvětlivky: * A - PROVOZUSCHOPNÝ
B - NEPROVOZUSCHOPNÝ

VÝROBCE: K-KODRETA, KV-KOVOSLUŽBA
T-TEPOSTOP, A-ALBEKO, HTB, ETS- Vltkovice

DRUH: P-práškový, CO- CO₂, V-vodní

Kontrolu podle právních předpisů,
normativních požadavků a průvodní
dokumentace výrobce provedl:
(vyhláška č.246/2001 Sb §10 odst. 2)

TESNER MILAN

K Zámečku 122

530 03 Pardubice

tel.: 602 137268

e-mail: tesner.milan@seznam.cz

Zapsaný v OŽU v Pardubicích č.r. 5039

IČ : 48163066

Příští kontrola: 21.března 2024

REVIZE, OPRAVY A PRODEJ
HASICÍCH PRÍSTROJŮ A HYDRANTŮ
MILAN TESNER
K zámečku 122, 530 03 Pardubice

Razítko a podpis

DOKLAD

o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb a průvodní dokumentace výrobce

PROTOKOL č.: 23H125

Objekt (název,druh) : Bytový dům
Stavba - obec , město : Pardubice
- ulice , č.p. : Bartoňova 827-830
Provozovatel : Společenství vlastníků domu IČ: 28814291
čp.827-830 Bartoňova, Pardubice
Bartoňova
530 12 Pardubice

P.Č	typ	č.p.	patro	umístění hydrantů	množství vody l/s	průtok :	stav vybavení	vyhovuje
1.	C 52	827	4-5	*	2,30	vyhovuje	Vnad	ano
2.	C 52	827	3-4	*	2,48	vyhovuje		ano
3.	C 52	827	1-2	*	2,82	vyhovuje		ano
4.	C 52	827	přízemí	*	3,02	vyhovuje		ano
5.	C 52	828	4-5	*	2,48	vyhovuje		ano
6.	C 52	828	3-4	*	2,66	vyhovuje		ano
7.	C 52	828	1-2	*	2,82	vyhovuje	Vnad	ano
8.	C 52	828	přízemí	*	3,07	vyhovuje	Vnad	ano
9.	C 52	829	4-5	*	2,36	vyhovuje	Vnad	ano
10.	C 52	829	3-4	*	2,54	vyhovuje		ano
11.	C 52	829	1-2	*	2,76	vyhovuje		ano
12.	C 52	829	přízemí	*	2,97	vyhovuje		ano
13.	C 52	830	4-5	*	2,54	vyhovuje		ano
14.	C 52	830	3-4	*	2,71	vyhovuje		ano
15.	C 52	830	1-2	*	2,87	vyhovuje		ano
16.	C 52	830	přízemí	*	3,02	vyhovuje		ano

Vysvětlivky : V - ventil , S - pevná spojka, H - hadice, P - proudnice, nad - nadoraz(doporučena výměna),
ch - chybl, p - plesnivá, N - nepřístupný hydrant, *-před kontrolou zaplombován

CELKOVĚ : příslušenství hydrantů - vyhovuje
množství pož. vody - vyhovuje

přetlak v nejméně příznivém místě
je $\geq 0,1 \text{ MPa}$ (ČSN 730873)

Kontrola provedena : 21.03.2023
Příští kontrola : 21.března 2024
Kontrolu podle právních předpisů,
normativních požadavků a průvodní
dokumentace výrobce provedl:
(vyhláška č.246/2001 Sb §10 odst. 2)
Tesner Milan
K Zámečku 122
530 03 Pardubice
tel.: 602 137268
e-mail:tesner.milan@seznam.cz

Zapsany v OŽU v Pardubicích č.r. 5039
IČ: 48163066

REVIZE, OPRAVY A PRODEJ
HASIČSKÝCH PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ
MILAN TESNER
K Zámečku 122, 530 03 Pardubice

razítko a podpis