

# Zápis o kontrole dle ČSN 38 6405 č.1 61,63

o kontrole plynového zařízení dle vyhlášky 85/78 Sb.

---

Objekt:

Bytový dům  
Bartoňova 827 - 830  
Pardubice  
530 09

Druh zařízení:

**F**

---

Zjištěné závady:

Termín odstranění:

---

Roční kontrola plynu dle ČSN 38 6405.  
Kontrola HUP, ležatého rozvodu plynu, plynoměrů  
a přípojných částí. Veškeré přístupové spoje byly  
přezkoušeny detektorem Wohler

Závady:

Bez závad

Kontrola přítomen : pan Pokorný

---

Kontrola provedena dne 28.11 2022

číslo osvědčení pro revize plynových  
zařízení ev. č: 11529/6/18/R-PZ-f,g

