

Zápis o kontrole dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

REVIZNÍ TECHNIK: KOREČEK MARTIN 2154/23/R - PZ - F1,G1

Objekt: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU
BARTOŇOVA čp.827 - 830
PARDUBICE
530 12
ičo:28814291

Druh zařízení:

F

Předmět kontroly dle § 21

Kontrola hlavních uzávěrů KK, rozvod ve společném prostoru, uzávěry pro stoupací vede
Veškeré spoje přezkoušeny detektorem GI - 03M.

Zjištěné závady

BEZ ZÁVAD

Termín odstranění

Kontrola provedena dne:

21.10.2024

Podpis a razítko RT:

Do objektu vpustil: p. Pokorný

Rozdělovník: 2x provozovatel, 1x revizní technik

