

Zápis o kontrole dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

REVIZNÍ TECHNIK: KOREČEK MARTIN 2154/23/R - PZ - F1,G1

Objekt: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU
BARTOŇOVA čp. 827 - 830
PARDUBICE, 530 12

ičo: 28814291

Druh zařízení:

F

Předmět kontroly dle § 21

Kontrola HUP , rozvod ve společném prostoru, uzávěry pro stoupací vedení.

Veškeré spoje přezkoušeny detektorem GI - 03M.

Zjištěné závady

Termín odstranění

Doplnit chybějící závěsy na ležatém rozvodu plynovodu.

3.12.2025

Kontrola provedena:

3.10.2025

Podpis a razítko RT:

Rozdělovník: 2x provozovatel, 1x revizní technik

